

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÜLETEK BELSŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

TISZTELT FOGYASZTÓINK!

Amennyiben lakásukban vagy épületen belül túlzott meleget érzékelnek, úgy az alábbiakat javasoljuk.

Az épületen belüli hőmérséklet igényük a társasház közös képviselője útján jut el a fűtőműbe. Ezen igény alapján a hőközponti automatika leszabályozza a fűtést a külső és az igényelt belső hőmérsékletnek megfelelően. A leszabályozás a külső körülményektől függ, így a „reakcióidő” esetről esetre más. Az automatika azonban csak egy bizonyos mértékig képes a kiegyenlítésre, a rendszer szabályozására. Éppen ezért, amennyiben úgy érzik, hogy a lakásban, illetve az épületben „túl meleg” van, érdemes azonnal jelezni azt a **közös képviselő felé**, mert az automatika szabályozási képességét meghaladó esetekben szükséges a további hőközponti beállítás is a fűtőmű részéről (előremenő vízhőmérsékleten történő állítás).

A Társasházak egy része termosztatikus radiátor szelepekkel felszerelt, ezen épületeknél lakáson belül is lehet szabályozni a fűtés intenzitását, a radiátor szelep legkisebb egységére történő állításával. Ha ez megtörtént és továbbra is meleg van, kérem, **jelezzék a közös képviselőnek**, aki a fűtőmű felé továbbítja a kérést és a hőközpontban állítunk az előremenő vízhőmérsékleten.

Azokban az épületekben, ahol a lakásban lévő radiátorokon nincs állítási lehetőség, javasoljuk a termosztatikus szelepekkel történő korszerűsítést. Ennek hiányában melegérzet esetén szintén kérem, **jelezzék ezt a közös képviselőnek**, aki a fűtőmű felé továbbítja a kérést. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a hőközpontban a vízhőmérséklet állítása szükséges, úgy az a hőközpontban tartozó valamennyi társasházat érinti, így a vízhőmérséklet állításáról javasolt figyelembe venni a lakók többségének véleményét. Sajnálatosan radiátorszelepek hiányában az esetleges eltérő hőigények nem érvényesíthetők a fűtés intenzitásának szabályozásával.

Szentendre, 2017. március 07.

VSZN Zrt. Fűtőmű