

HŐKÖZPONT betűjele	Helyszínek	ADATOK				MÉRT Hőfogyasztások					
		CÍM	Fűtési rendszer	műszaki változás, jellemzők	lakó-sok száma	mérőállás		mérőállás		fogyasztás	
						előző	új	előző	új	lakossági	nem lakossági
						GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
db	m3	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ				
I. ÜTEM	A	Széchenyi tér 29-30-31	kétcsöves termoszelepes		41	5 829,17	3 282		3 470	188	
	B	Széchenyi tér 32-33	kétcsöves termoszelepes		28	3 979,48	10 178		10 362	184	
	C	Széchenyi tér 19-20-21	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,24	2 222		2 333	111	
	D I	Széchenyi tér 16-17-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	42	5 969,22	2 474		2 602	128	
	D II	Széchenyi tér 13-14-15	kétcsöves	hőszigetelés	42	5 969,23	167		285	118	
	E	Széchenyi tér 11-12	kétcsöves	hőszigetelés	28	3 979,48	111		194	83	
	F	Széchenyi tér 8-9-10	kétcsöves		42	6 020,92	3 297		3 478	181	
7 db hőközpont ÖSSZESEN :					265	37 716,74	21 731		22 724	993	
II. ÜTEM	G	Széchenyi tér 2-7	kétcsöves		78	9 826,92	510		852	342	
	H	Hamvas Béla u. 11-15	kétcsöves		33	4 147,21	1 824		1 972	148	
	I	Hamvas Béla u. 3-9	kétcsöves		56	7 057,53	9 551		9 762	211	
	J	Hamvas Béla u. 20-30	kétcsöves		60	7 538,85	2 980		3 217	237	
	K	Hamvas Béla u. 42-48	kétcsöves termoszelepes		32	4 006,13	5 123		5 258	135	
	L	Hamvas Béla u. 32-40	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	55	6 916,81	5 408		5 546	138	
	M	Hamvas Béla u. 12-18	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	56	7 057,87	218		353	135	
	N	Hamvas Béla u. 2-10	kétcsöves	hőszigetelés	80	8 494,36				98,36	
		ABC	kétcsöves	hőszigetelés		1 590,60	6 044		6 167	18,42	
		Meli-Meli	kétcsöves	hőszigetelés		537,03				6,22	
	N hőközpont összesen:									123	
		Óvoda (almérő)	kétcsöves			1 543,00	1 748		1 781		33
		Óvoda (almérő 2) Konténer	kétcsöves			207,00	382		392		10
Bölcsőde (főmérő)		kétcsöves			3 927,00	5 229		5 350		78	
9 db hőközpont ÖSSZESEN :					450	62 850,31	39 017		40 650	1 469	121
III. ÜTEM	Szmolnyica sétány 7. (garázs)		Egyedi szerződéssel (nov-márc 1, okt és április 0,5)				82,5		82,5	1,00	
	A32	Kondor Béla u. 26	kétcsöves		23	3 861,60	136	0	112	112	
		Kondor Béla u. 3.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 199		1 227	28	
		Kondor Béla u. 5.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 110		1 137	27	
		Kondor Béla u. 7.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 414		1 449	35	
		Kondor Béla u. 9.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 195		1 228	33	
		Kondor Béla u. 11.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	52		91	39	
		Kondor Béla u. 13.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 256,71	1 362		1 404	42	
		Kálvária u. 57.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 620		1 664	44	
		Kálvária u. 59	kétcsöves		8	1 264,80	2 212	0	50	50	
		Kálvária u. 61.	kétcsöves		8	1 264,80	60	0	33	33	
	Hőfogyadókban mért összesen :					95	15 236,71	10 360		8 395	444
	A32	Kálvária u. 65.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 204	0	44	44	
		Kálvária u. 67.	kétcsöves	hőszigetelés	8	1 264,80	1 113		1 139	26	
		Hőfogyadókban mért összesen :					16	2 529,60	2 317		1 183
	A2	Károly u. 24-34.	egycsöves		85	11 989,00	444		812	368	
	B2	Károly u. 16-22.	egycsöves	hőszigetelés	60	8 258,67	226		369	143	
	C2	Károly u. 2-14.	egycsöves		99	14 715,00	600		1 046	446	
	R (M,N,O)	Radnóti u. 1.	kétcsöves	hőszigetelés	6	1 078,35	1 162		1 190	21	
		Radnóti u. 1/7	kétcsöves	hőszigetelés	1	546,02	88		95	7	
		Radnóti u. 2.	kétcsöves termoszelepes		6	972,77	2 066		2 110	36	
		Radnóti u. 2/1/7	kétcsöves termoszelepes		1	282,18	102		110	8	
		Radnóti u. 3.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 339,72	847		874	27	
Radnóti u. 4.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 352,43	1 155		1 182	27		
Radnóti u. 5.		kétcsöves termoszelepes		9	1 432,58	2 159		2 207	48		
Radnóti u. 6.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	8	1 359,89	1 887		1 930	43		
Radnóti u. 7.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 380,67	1 170		1 198	28		
Radnóti 8/2/9.		kétcsöves	hőszigetelés	1	303,00	290		295	5		
Radnóti u. 8.		kétcsöves	hőszigetelés	8	1 230,85	1 480		1 511	26		
Radnóti u. 9.		kétcsöves		9	1 372,67	2 553		2 608	55		
Radnóti u. 10.		kétcsöves termoszelepes		10	1 563,35	2 100		2 145	45		
Radnóti u. 11.		kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 480,88	1 156		1 185	29		
Radnóti u. 12.		kétcsöves termoszelepes		9	1 371,13	56		95	39		
Radnóti u. 13.	kétcsöves termoszelepes	hőszigetelés	9	1 377,64	35		59	24			
Radnóti u. 14.	kétcsöves termoszelepes		9	1 400,08	328		359	31			
Radnóti u. 15.	kétcsöves termoszelepes		9	1 455,14	48		81	33			
Hőfogyadókban mért összesen :						56 262,02	18 682		1 489		
E2	Fehérvíz 2-8	egycsöves	hőszigetelés	60	8 358,80	145		269	124		
F2	Fehérvíz utca 20-30	egycsöves	termofejes szelep új hőcserélő	83	11 920,90	454		750	296		
D3	Fehérvíz utca 10-18	egycsöves		70	10 017,91	601		977	376		
Barcsay Általános Iskola		kétcsöves			21 011,00	666		1 087		421	
Lászlótelepi Óvoda (Forfa)		kétcsöves			2 156,00	92		161		69	
5 db hőközpont ÖSSZESEN :						53 464,61			5 261	490	